



Sonda do pomiaru rezystancji podłóg i ścian

PRS-1

Zalecenie wg. PN-HD 60364-6 i PN-HD 60364-4-41

Napięcie znamionowe instalacji U_n	Napięcie probiercze U_{prob}	Rezystancja R_{ISO}
$\leq 500 \text{ V}$	500 V	50 k Ω
$> 500 \text{ V}$	1000 V	100 k Ω

Uwaga: Jeżeli w każdym punkcie rezystancja jest mniejsza od wymienionej wartości, to ze względu na ochronę przed porażeniem elektrycznym podłogi i ściany są uważane za części przewodzące obce.

